



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

427650, УР, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34264) 2-19-02, e-mail: kragpn@mchs-18.ru

С. Красногорское

(место составления акта)

« 31 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 36/23

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

На основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур - Бодьинского районов по пожарному надзору Могилева Павла Ивановича **№36/23 от 22 мая 2018 года** проведена **плановая выездная проверка** в отношении **Администрации муниципального образования «Кокман»** с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 07.12.2017 года № АХ-П9-8184

***Общая продолжительность проверки:** 2 рабочих дня, 03 часа 00 минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	29.05.2018г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, МО «Кокман», с. Кокман	10 час. 00 мин.	12 час. 00 мин.	02 час. 00 мин.
2.	31.05.2018г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, МО «Кокман», с. Кокман	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

***Акт составлен:** отделом надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

***С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** Глава Администрации МО «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

Уведомлен о предстоящей проверке «22» мая 2018 года в «08» час. «30» мин.

Копия распоряжения вручена «22» мая 2018 года в «08» час. «30» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

✓

***Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

***Лица, проводившие проверку:** Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур - Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности)

***При проведении проверки присутствовали:** Глава Администрации МО «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

***В ходе проведения проверки выявлены факты** нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	Противопожарные расстояния от границ застройки сельского поселения (с. Кокман) с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах менее 15 м.	Основание: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 4. ч.4., ст.69; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям п. 4.14: противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.; СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 5 *: Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.	Администрация муниципального образования «Кокман», Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова С.В.
2.	На территории населенного пункта с. Кокман не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения с учетом требований СП 8.13130.2009.(радиус обслуживания зданий имеющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения менее 200 метров)	Основание: СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 8.6: Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием. п.9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов	Администрация муниципального образования «Кокман», Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова С.В.

		горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.8.16; п.9.30	
3.	Водонапорные башни, расположенные на территории населенного пункта не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорные башни населенного пункта не оборудованы автономными резервными источниками электроснабжения.	Основание: п. 60(1) Правил Противопожарной безопасности в Российской Федерации: Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	Администрация муниципального образования «Кокман», Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова С.В.
4.	В муниципальном образовании не разработана муниципальная целевая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности не предусмотрены в планах и программах развития территории.	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.14; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.	Администрация муниципального образования «Кокман», Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова С.В.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: _____
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____

Фототаблица: _____

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____

Объяснения: _____

Предписание: №36/23/1/1-4 от 31.05.2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору

П.И. Могилев

«31» мая 2018 г.

***С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

427650, УР, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34264) 2-19-02, e-mail: kragpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/23/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

С. Красногорское

«31» мая 2018 года

Администрации муниципального образования «Кокман», Главе Администрации муниципального образования «Кокман» Исуповой Светлане Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения №36/23 от «22» мая 2018 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилевым Павлом Ивановичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период:

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	29.05.2018г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, МО «Кокман», с. Кокман	10 час. 00 мин.	12 час. 00 мин.	02 час. 00 мин.
2.	31.05.2018г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, МО «Кокман», с. Кокман	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Администрацией муниципального образования «Кокман»

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович
указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно: с главой Администрации муниципального образования «Кокман» Исуповой Светланой Викторовной

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
---------------	--	--	---------------------------	----------------------

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
36/23 /1/1-1	Противопожарные расстояния от границ застройки сельского поселения (с. Кокман) с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах менее 15 м.	Основание: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 4. ч.4., ст.69; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям п. 4.14: противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.; СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 5 *: Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.	01.03.2019г	
36/23 /1/1-2	На территории населенного пункта с. Кокман не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения с учетом требований СП 8.13130.2009.(радиус обслуживания зданий имеющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения менее 200 метров)	Основание: СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 8.6: Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием. п.9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов	01.03.2019г	

		горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.8.16; п.9.30		
36/23 /1/1- 3	Водонапорные башни, расположенные на территории населенного пункта не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорные башни населенного пункта не оборудованы автономными резервными источниками электроснабжения.	Основание: п. 60(1) Правил Противопожарной безопасности в Российской Федерации: Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	01.03.2019г	
36/23 /1/1- 4	В муниципальном образовании не разработана муниципальная целевая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности не предусмотрены в планах и программах развития территории.	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.14; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.	01.03.2019г	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур - Бодьинского районов по пожарному надзору _____ П.И. Могилев
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2018 г.

(подпись)