МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов
427650, УР, с. Красногорское, ул. Пушкина,2, телефон (факс) 8(34264) 2-19-02, e-mail: kragpn@mchs-18.ru

С. Красногорское «30» апреля 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 36/07

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

На основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур - Бодьинского районов по пожарному надзору Могилева Павла Ивановича **№36/07 от 10 апреля 2019 года** проведена **внеплановая выездная проверка** в отношении **Администрации муниципального образования «Кокман»** с целью Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 29 января 2019 года № ЮБ-П4-628

***Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день, 01 часа 00 минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания поверки	продолжительность проверки
1.	30.04.2019 г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, МО «Кокман», с. Кокман.	13 час. 00 мин.	14 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

***Акт составлен**: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

***С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** Глава Администрации МО «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

Уведомлен о предстоящей проверке «11» апреля 2019 года в «15» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «11» апреля 2019 года в «15» час. «00» мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

✓

***Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

***Лица, проводившие проверку:** Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур - Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

***При проведении проверки присутствовали:** Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова Светлана Викторовна
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

*В ходе проведения проверки выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	Противопожарные расстояния от границ застройки сельского поселения (с. Кокман) с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах менее 15 м.	Основание: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 4, ч.4., ст.69; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям п. 4.14: противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.; СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 5 *: Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.	Администрация муниципального образования «Кокман». Глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова С.В.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----------
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----------
- нарушений не выявлено: ----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: ----------.

Фототаблица: ----------.

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз:----------.

Объяснения: ----------.

Предписание: №36/07/1/1-1 от 30.04.2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

«30» апреля 2019 г.

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору _____ П.И. Могилев

*С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _____ 2019г. ✓_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)