Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Игра
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

427145, УР, п. Игра, ул. Труда, 17
Телефон, факс: (34134)42193
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510755
выдан 04.09.2015г
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.05.2015г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 174 /13 Б от 19.04.2019

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
водопроводный кран
Дата и время отбора пробы (образца): *15.04.2019 10 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *15.04.2019 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по общей гигиене Лекомцева Н.В.*
Цель отбора: *Государственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МКОУ Архангельская СОШ
427665, Удмуртская Республика , Красногорский район, с. Архангельское, ул. Новая,4
Объект, где производился отбор пробы (образца):
пищеблок - МКОУ Архангельская СОШ (объект)
427665, Удмуртская Республика , Красногорский район, с. Архангельское, ул. Новая, 4

Код пробы (образца): *1.2.19.174.15.13.*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость объемом 0,5л,*
стеклянная емкость объемом 1 л
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: *согласно НД*
Акт отбора: *№ 174 от 15.04.2019г.*
Основание для отбора: *предписание ТОУ Роспотребнадзора по УР в п. Игра № 64 от 19.03.2019г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Директор Семенов В.Н.

ВЦП: *гигиена и здоровье*

Утверждаю:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
_____ *Семенов В.Н.*

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в _4_ экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Игра

к протоколу № 174 /13 Б от 19.04.2019

Код образца (пробы): 1.2.19.174.15.13.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.04.2019 14 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 15.04.2019
Дата окончания исследования: 19.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO3)	менее 0,1	45	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
3	Нитриты (по NO2)	менее 0,02	не более 3	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Хлориды	51,0 ± 7,7	350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
6	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
7	Мутность	менее 0,58	1,5 (2)	мг/дм3	ГОСТ Р 57164
8	Цветность	8,4 ± 2,5	20 (35)	град.	ГОСТ 31868-12
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	не более 2	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.262-10
10	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01		1870117	АА6327814	17.04.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Мотошкова О.П.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Мотошкова Ольга Павловна	Подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.174.15.13.

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.04.2019 14 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 15.04.2019
Дата окончания исследования: 17.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Чикурова С.С.	
Биолог Максимова К.П.	
Ф.И.О.и.о.заведующего лабораторией Максимова Ксения Петровна	Подпись