Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Игра
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

427145, УР, п. Игра, ул. Труда, 17
Телефон, факс: (34134)42193
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510755
выдан 04.09.2015г
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.05.2015г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 60 /1 Пк от 14.03.2018

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
скважина 1 типа
Дата и время отбора пробы (образца): *28.02.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *28.02.2018 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача-эпидемиолога Перевозчикова Е.В.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Энергия"
427650, Удмуртская Республика , Красногорский район, с. Красногорское, ул. Лесная, 8
Объект, где производился отбор пробы (образца):
скважина № 131

Код пробы (образца): *1.18.60.6.1*
Тара, упаковка: *емкость ПЭП объемом 2х1,5л.*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"
Условия транспортировки: *согласно НД*
Акт отбора: *№60 от 28.02.2018г.*
Договор: *№ ИГ-00043 от 06.02.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Слесарь по РВР Коньшев О.Н.

Утверждаю:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ *Сазонов В.Н.*

М.П.

1 Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены иэпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Игра

к протоколу № 60 /1 Пк от 14.03.2018

Код образца (пробы): 1.18.60.6.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 28.02.2018 14 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 28.02.2018
Дата окончания исследования: 14.03.2018

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бор	0,26 ± 0,05	0,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:436-95
2	Марганец	менее 0,01	0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-72
3	Нитраты (по NO3)	17,4 ± 2,1	45	мг/дм3	ГОСТ 18826-73
4	Хлориды	14 ± 2	350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
5	Нитриты (по NO2)	менее 0,02	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
6	pH	8,3 ± 0,2	от 6 до 9		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Медь	менее 0,0003	1	мг/л	МВИ 05-01
8	Сульфаты	менее 2	500	мг/дм3	ГОСТ 31940-12
9	Цветность	3,6 ± 1,1	20(35)	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164
11	Фториды	0,21 ± 0,03	1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
12	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
13	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
14	Жесткость общая	1,9 ± 0,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
15	Общая минерализация (сухой остаток)	244 ± 24	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
16	Нефтепродукты (суммарно)	0.032 ± 0,011	0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
17	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	не более 2	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.262-10
18	Кадмий	Не обнаружено	0,001	мг/дм3	МВИ № 05-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	флюорат 02-3М		5783	№014788-2	21.09.2018
2	pH-метр		4136	№0-19625-2	13.12.2018
3	Фотоэлектроколориметр КФК 2МП	1 %	9203306	№0-2943/2	01.03.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Мотошкова О.П.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Мотошкова Ольга Павловна	Подпись