Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Глазове

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г.Глазов,
ул.Кирова, д.27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3327 от 18.07.2014
Дата выдачи: 21.07.2014

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
Скважина № 126, УР, Красногорский район, д.Удм.Караул.

Пробы (образцы) направлены:
ООО "Качкашурское", УР, Красногорский район, д. Дебы, ул. Совхозная, 1.

Дата и время отбора пробы (образца): *14.07.2014 07 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.07.2014 08 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Представитель организации - директор Молотов О.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Качкашурское", УР, Красногорский район, д. Дебы, ул. Совхозная, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Скважина № 126, УР, Красногорский район, д.Удм.Караул.

Код пробы (образца): *Х.Б.14332722*

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость 0,5л.Чистая стеклянная емкость 3,0 л, полиэтиленовая емкость 0,5 л.*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 51593-2000*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Условия транспортировки: *Автотранспорт.Термоконтейнер.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Гл. врач
Голышев С.Д.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах

к протоколу № 3327 от 18.07.2014

Код образца (пробы): Х.Б.14332722

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	2 ± 1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Жесткость общая	5.05 ± 0.76	7	оЖ	ГОСТ Р 52407-2005
5	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
6	Фтор для климатических районов I-II	0.28 ± 0.02	1.5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
7	Нитраты (по NO3)	8.25 ± 1.48	45	мг/дм3	ГОСТ 18826-73
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
9	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	3	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
10	Бор / окрашивание	менее 0,05	0.5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
11	Окисляемость перманганатная	0.38 ± 0.08	5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	pH	7.8 ± 0.2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
13	Сульфаты / привкус	8.8 ± 1.8	500	мг/дм3	ГОСТ Р 52964-2008
14	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
15	Хлориды / привкус	7 ± 2	350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
16	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Общая минерализация (сухой остаток)	333 ± 40	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
18	Гидрокарбонаты	362 ± 43	не нормируется	мг/дм3	ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994)
19	Кальций	53 ± 4	не нормируется	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.95-97
20	Магний	29 ± 4	не нормируется	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.98-97

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Некрасова Е.С.	
Лаборант Семакина Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.	Подпись

Код образца (пробы): Х.Б.14332722

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	3	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Вершинина Е.Ю.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Скважина № 126. УР. Красногорский район, д.Удм.Караул.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД:СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Заместитель главного врача Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г.Глазове" Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 18.07.2014

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Глазове

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г.Глазов,
ул.Кирова, д.27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3591 от 30.07.2014
Дата выдачи: 06.08.2014

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
Скважина № 869. ООО "Качкашурское". УР. Красногорский район, д. Тукташ.

Пробы (образцы) направлены:
ООО "Качкашурское". УР. Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная,1.

Дата и время отбора пробы (образца): *28.07.2014 07 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *28.07.2014 08 ч. 30 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Представитель организации - директор Молотилов О.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Качкашурское". УР. Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная,1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Скважина № 869. ООО "Качкашурское". УР. Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная,1.

Код пробы (образца): *Б 14359111*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость 0,5л.*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 51593-2000*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автотранспорт. Термоконтейнер с хладоэлементами.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Гл. врач
Голышев С.Д.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

к протоколу № 3591 от 30.07.2014

Код образца (пробы): Б.14359111

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	2	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Ложкина О.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Скважина № 869, ООО "Качкашурское". УР, Красногорский район, д. Тукташ.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД:СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Заместитель главного врача Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г.Глазове" Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 06.08.2014