



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34164) 2-19-02
e-mail: Kragpn@mchs18-ru.

с. Красногорское
(место составления акта)

«15» мая 2017 г.
(дата составления акта)
«09» час. «45» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
объекта защиты
№ 36/10

На основании распоряжения (приказа): заместителя главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору и профилактической работе № 31/10 от «10» мая 2017 г. была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, муниципальное образование «Кокман», на котором осуществляет деятельность Администрация муниципального образования «Кокман», юридический адрес: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Кокман, ул. Центральная, 2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» час. «45» минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	11.05.2017 г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, муниципальное образование «Кокман»	14 час. 00 мин.	16 час. 00 мин.	02 час 00 мин.
2	15.05.2017 г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, муниципальное образование «Кокман»	09 час. 00 мин.	09 час. 00 мин.	00 час. 45 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности и профилактической работе Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен:** глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «11» мая 2017 года в «08» час. «30» мин.

Копия распоряжения вручена «11» мая 2017 года в «08» час. «40» мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору и профилактической работе Могилев Павел Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

глава Администрации муниципального образования «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
с. Кокман			
1	Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесного массива менее 15 метров (юго-восточная часть населенного пункта: ул. Школьная)	Федеральный закон от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 4.ст. 6, ч. 2 ст. 69; СП 4.13130.2009 п.4.14; СНиП 2.07.01-89* прил.1 п.5*;	Администрация муниципального образования «Кокман»
2	Расстояние от источников наружного противопожарного водоснабжения до обслуживаемых зданий на территории с. Кокман более 200 метров (радиус обслуживания зданий источниками наружного противопожарного водоснабжения более 200 метров)	Федеральный закон от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 4.ст. 6, ч. 1, 3, 4 ст. 68; СП 8.13130.2009 п. 9.11.; СНиП 2.04.02-84* п. 9.30	Администрация муниципального образования «Кокман»

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Таким образом, видно, что на объекте надзора в полном объеме исполняются требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **не внесена:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: -----

Фототаблица: -----

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: -----

Объяснения: -----

Предписание: 10/1/1-2 от 15.05.2017 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору и профилактической работе

(должность инспектора)

«15» мая 2017 г.

<М.П.>

(подпись, заверенная печатью)

П.И.Могилев

(фамилия, инициалы инспектора)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации муниципального образования «Кокман» Исупова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)